



BARANYA MEGYEI TŰZMEGEELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Gázvezetékek és gázkészülékek felülvizsgálata

A tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében is. Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben (kazánok, kályhák stb.) nem ég el tökéletesen a tüzelőanyag (földgáz, fa, szén stb.). A készülékek nem megfelelő üzemeltetése során veszélyes mértékben felgyűlhet a lakóhelyiségben a szén-monoxid, mely színtelen, szagtalan, íztelen gáz, ezért „csendes gyilkosként” is emlegetik. A balesetek túlnyomó többsége télen történik, amikor a fogyasztók a fűtőkészülékeiket használják, azonban nem gondoskodnak azok megfelelő üzemállapotáról, és a megfelelő szellőztetésről.

Nagyon fontos, hogy nem csak a kémények felülvizsgálatát, ellenőrzését, tisztítását kell bizonyos időközönként elvégeztetni, hanem a gáz csatlakozóvezetékeket és a felhasználói berendezéseket is műszakilag felül kell vizsgáltatni. Így a felhasználói berendezéseket 5 évente, a csatlakozóvezetéket 10 évente szakemberrel kell felülvizsgáltatni. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot csak az arra jogosult, engedéllyel, igazolvánnyal rendelkező gázszerelő véghezvetheti el. Az engedéllyel rendelkező gázszerelőkről és gázkészülék-javítókról a műszaki-biztonsági hatóság közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, melynek naprakész állapota honlapjukon (<http://mkeh.gov.hu>) megtalálható.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi, üzemeltetése, üzemképes és biztonságos állapotban tartása a felhasználó kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

Csatlakozóvezetéknek minősül a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték, továbbá felhasználói berendezésnek nevezzük a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készüléket, valamint az azok használatához szükséges tartozékok összességét.

A 2012. szeptember 1-e előtt üzembe helyezett felhasználó berendezések és csatlakozóvezeték esetében az alábbiak szerint kell elvégeztetni az első felülvizsgálatot a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében:

1. az 1981. január 1-je előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig.
2. az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig.
3. az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig.
4. 2004. január 1-je és 2012. szeptember 1-e között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.
5. amennyiben az 1-3-as pontban felsorolt felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték 2003. december 31-e után volt vizsgálva, akkor a következő felülvizsgálat esedékessége 2016. december 31.